| Isofast 35 | |
|---|---|
| | **Storingen ketel** |
| 1 | Storing ontsteking, geen vlam gedetecteerd |
| 2 | Storing lucht (TTB of pressostaat) |
| 3 | Storing lucht répétitif (3 x storing 2 in min dan 2 uur 40) |
| 4 | Storing ontsteking, vlam is verdwenen tijdens werking |
| 5 | Storing de oververhitting |
| 6 | Storing NTC aanvoer verwarming (NTC2) |
| 7 | Storing NTC sanitair (NTC1) |
| 8 | Storing NTC microfast (NTC3) |
| 9 | Storing drukvoeler |
| 10 | Storing NTC retour verwarming (NTC5) |
| 11 | Geen ontvangt door hoofdprint |
| 12 | Geen ontvangt door display |
| 13 | Storing hoofdprint |
| 14 | Temperatuur verwarming hoger dan 95°C |
| 15 | Storing stepmotor van het gasmecanisme |
| 16 | Storing vlamdetectie (vlam aanwezig meer dan 5 sec., na brander stopzetten) |
| 17 | Netspanning lager dan 170Vac |
| 18 | Storing display |
| 19 | NTC aanvoer verwarming (NTC2) losgekoppeld |
| 20 | Display niet verenigbaar met hoofdprint |
| 21 | Storing te weinig water (min dan 0,5bars) |
| 23 | Temperatuur gemeten door de 2 NTC verwarming stijgt vluger dan 5°C/sec. |
| | **Storingen radio toebehoren** |
| 33 | Storing communicatie met TA1 |
| 34 | Storing communicatie met buitenvoeler |
| 35 | Storing communicatie met radio relais |
| 36 | Storing communicatie met TA2 |
| 38 | Storing TA1 |
| 39 | Storing buitenvoeler |
| 40 | Storing relais radio |
| 41 | Storing RA2 |
| | |
| | **Storingen Isofloor** |
| 65 | Storing op de kring NTC aanvoer verwarming (NTC9) |
| 66 | Storing op de kring NTC retour verwarming (NTC8) |
| 67 | Storing op de kring NTC mengfles (NTC7) |
| 68 | Storing op de kring NTC retour verwarming radiatoren kring (NTC6) |
| 69 | Storing op de kring oververhitting vloer kring (K1) |
| 70 | Storing stepmotor de driewegklep vloerverwarming (V3V-2) |
| 71 | Storing stepmotor de driewegklep radiatoren (V3V-1) |

| Isofast 35 | |
|---|---|
| 72 | Storing hoofdprint Isofloor |
| 73 | Storing temperatuur aanvoer vloer (hoger dan 51°C) |
| 75 | Storing water circulatie vloerverwarming |
| | **Storingen kit tweede zone verwarming** |
| 81 | Storing stepmotor |
| 82 | Storing hoofdprint |