

**Thermomaster 45 - 60 - 80**

00	Geen vlam gedetecteerd
02	Geen ontsteking na 5 pogingen
03	Interne storing (printplaat) of modulator gasblok
04	Interne storing (printplaat)
05	Interne storing (printplaat)
06	Interne storing (printplaat)
07	Interne storing (printplaat)
11	Storing Eprom
12	Zekering 24V van MCBA
13	Interne storing (printplaat)
14	Interne storing (printplaat)
15	Interne storing (printplaat)
16	Interne storing (printplaat)
17	Interne storing (printplaat)
18	$T1 > 110^{\circ}\text{C}$
19	$T2 > 110^{\circ}\text{C}$
25	T1 stijgt te vlug
28	Geen ventilatorsignaal
31	NTC 1 in kortsluiting
32	NTC 2 in kortsluiting
33	NTC 3 in kortsluiting
36	NTC 1 open
37	NTC 2 open
38	NTC 3 open
44	Interne storing (printplaat)