

Thermosysteem (versie 1)	
b01	Module 1 in Storing
b02	Module 2 in Storing
b03	Module 3 in Storing
b04	Module 4 in Storing
b05	Module 5 in Storing
b06	Module 6 in Storing
b07	Module 7 in Storing
E92	Alle modulen in storing
L14	Lokale temperatuur NTC1 kortgesloten
L24	Lokale temperatuur NTC2 kortgesloten
L34	Lokale temperatuur NTC3 kortgesloten
L44	Lokale temperatuur NTC4 kortgesloten
L54	Lokale temperatuur NTC5 kortgesloten
L64	Lokale temperatuur NTC6 kortgesloten
L74	Lokale temperatuur NTC7 kortgesloten
L84	Lokale temperatuur NTC8 kortgesloten
L13	Lokale temperatuur NTC1 open
L23	Lokale temperatuur NTC2 open
L33	Lokale temperatuur NTC3 open
L43	Lokale temperatuur NTC4 open
L53	Lokale temperatuur NTC5 open
L63	Lokale temperatuur NTC6 open
L73	Lokale temperatuur NTC7 open
L83	Lokale temperatuur NTC8 open
E31	Globale NTC1 kortgesloten
E36	Globale NTC1 open
E32	Globale NTC2 kortgesloten
E37	Globale NTC2 open
L12	Lokale aanvoertemperatuur NTC1 > 100°C
L22	Lokale aanvoertemperatuur NTC2 > 100°C
L32	Lokale aanvoertemperatuur NTC3 > 100°C
L42	Lokale aanvoertemperatuur NTC4 > 100°C
L52	Lokale aanvoertemperatuur NTC5 > 100°C
L62	Lokale aanvoertemperatuur NTC6 > 100°C
L72	Lokale aanvoertemperatuur NTC7 > 100°C
L82	Lokale aanvoertemperatuur NTC8 > 100°C
L11	Lokale temperatuurverschil tpv NTC1 te groot
L21	Lokale temperatuurverschil tpv NTC2 te groot
L31	Lokale temperatuurverschil tpv NTC3 te groot
L41	Lokale temperatuurverschil tpv NTC4 te groot

Thermosystem (versie 1)	
L51	Lokale temperatuurverschil tpv NTC5 te groot
L61	Lokale temperatuurverschil tpv NTC6 te groot
L71	Lokale temperatuurverschil tpv NTC7 te groot
L81	Lokale temperatuurverschil tpv NTC8 te groot
E90	Geen module AM-4 gedetecteerd
E91	Geen module AM-5 gedetecteerd
E18	Globale aanvoertemperatuur > 95°C
E19	Globale retourtemperatuur > 95°C