

Thermosysteem (versie 3)		
0	Onderbreking aanvoervoeler	
1	Onderbreking retourvoeler	
10	Kortsluiting aanvoervoeler	
11	Kortsluiting retourvoeler	
13	Kortsluiting boilervoeler	
20	Veiligheidstemperatuurbegrenzer heeft aangesproken	
22	Waterdruk te gering, watergebrek	Waterdruk beneden 0,3 bar
27	“Vreemd licht”	Vlam wordt herkend bij gesloten gasklep, elektronicafout
28	Geen vlam bij start	Gasvoorziening ontbreekt, ontsteking of vlamdetectie defect
29	Geen vlam tijdens de werking	Storing in gasvoorziening
30	Onderbreking ketelvoe	
31	Kortsluiting ketelvo	
32	Toerentalafwijking te groot, ventilatoroerental buiten tolerantie	Kabelboomfout, ventilatorfout
33	Luchtdrukschakelaar schakelt niet	
34	Luchtdrukschakelaar schakelt niet uit (wanneer ventilator stil staat)	
37	in noodmodus, verhoging van minimaal toerental	tijdelijke problemen in het luchttraject
42	Codeerweerstand kortsluiting	Codeerweerstand kortsluiting of storing in de kabelboom
43	Codeerweerstand onderbroken	Codeerweerstand onderbroken of kabelboom defect
49	eBus spanning kortgesloten	
60	Storing gasklepaansturing +	Elektronicadefect
61	Storing gasklepaansturing -	Elektronicadefect
62	Storing gasklepuitschakeling	Elektronicadefect of vlam 4 sec. na gasafsluiting nog herkend
63	EEPROM storing	Elektronicadefect
64	ADC-fout	Elektronicadefect of kortsluiting in voor veiligheid relevante voeler
65	Elektronicatemperatuur (ASIC) te hoog	Elektronicadefect
66	Elektronicafout	Elektronicadefect
70	DSN-fout	ID elektronica en display komen niet overeen
73	Waterdruksensorstoring	Druksensor niet aangesloten of kortgesloten
74	Waterdruksensorstoring	Druksensor defect of kabelonderbreking