

Opalia F14E, F17E

1	Défaut d'allumage, la flamme n'a pas été détectée
2	Défaut d'air (pressostat) réarmement automatique après 15 min.
3	Défaut d'air répétitif (3 fois le défaut 2 en moins de 2 heures 40)
5	Défaut de surchauffe
6	Défaut sur la boucle sanitaire (CTN2)
7	Pas utilisé
8	Pas utilisé
9	Pas utilisé
10	Pas utilisé
11	Pas de réception par la carte principale
12	Pas de réception par la carte interface utilisateur (display)
13	Défaut carte principale
14	Température chauffage supérieure à 95°C
15	Défaut du moteur pas à pas du mécanisme gaz
16	Défaut d'étanchéité de l'électrovanne de sécurité
17	Tension secteur inférieure à 170Vac
18	Pas utilisé
19	CTN déclipsée pendant une demande sanitaire
20	Carte interface utilisateur incompatible avec le circuit principal