




Themaclassic

1*	Défaut d'allumage, pas de détection de flamme	
2	Défaut d'air (TTB ou pressostat) réarmement automatique après 15 min.	F2
3	Défaut d'air répétitif (3 fois le défaut 2 en moins de 2 heures 40)	F3
4*	Défaut d'allumage, pas de détection de flamme	
5	Défaut de surchauffe	F5
6	Défaut sur la boucle capteur chauffage (CTN2)	F6
7	Pas utilisé	
8	Pas utilisé	
9	Défaut sur la boucle capteur pression d'eau	F9
10	Pas utilisé	
11	Pas de réception par la carte principale	F11
12	Pas de réception par la carte interface utilisateur (display)	F12
13	Défaut carte principale	F13
14	Température chauffage supérieure à 95°C	F14
15	Défaut du moteur pas à pas du mécanisme gaz	F15
16	Défaut d'étanchéité de l'électrovanne de sécurité	F16
17	Tension secteur inférieure à 170Vac	F17
18	Défaut de carte interface	F18
19	CTN2 déclipsée pendant une demande sanitaire	F19
20	Carte interface utilisateur incompatible avec le circuit principal	F20
21	Manque d'eau (moins de 0,5bar)	
22	Trop d'eau (plus de 2,7bar)	