

Thermomaster 45 - 60 - 80

00	Pas de flamme détectée
02	Pas d'allumage après 5 essais
03	Erreur interne (circuit imprimé) ou modulateur bloc gaz
04	Erreur interne (circuit imprimé)
05	Erreur interne (circuit imprimé)
06	Erreur interne (circuit imprimé)
07	Erreur interne (circuit imprimé)
11	Défaut Eprom
12	Fusible 24V sur MCBA
13	Erreur interne (circuit imprimé)
14	Erreur interne (circuit imprimé)
15	Erreur interne (circuit imprimé)
16	Erreur interne (circuit imprimé)
17	Erreur interne (circuit imprimé)
18	$T1 > 110^{\circ}\text{C}$
19	$T2 > 110^{\circ}\text{C}$
25	Elévation T1 trop rapide
28	Pas de signal du ventilateur
31	CTN 1 en court-circuit
32	CTN 2 en court-circuit
33	CTN 3 en court-circuit
36	CTN 1 ouverte
37	CTN 2 ouverte
38	CTN 3 ouverte
44	Erreur interne (circuit imprimé)