

Thermosystem (version 3)		
0	Interruption sonde départ	
1	Interruption sonde retour	
10	Court-circuit sonde départ	
11	Court-circuit sonde retour	
13	Court-circuit sonde ballon	
20	La sécurité de surchauffe s'est déclenchée	
22	Pression d'eau trop faible, absence d'eau	Pression de l'eau inférieure à 0,3 bar
27	« Flamme parasite »	La flamme est détectée alors que la bloc gaz est fermé, erreur électronique
28	Pas de flamme au démarrage	Absence d'approvisionnement en gaz, allumage ou détection de flamme défectueux
29	Pas de flamme lors du fonctionnement	Problème d'approvisionnement en gaz
30	Interruption sonde de chaudière	
31	Court-circuit sonde de chaudière	
32	Écart de vitesse trop important, vitesse du ventilateur hors tolérance	Erreur de faisceau de câbles, erreur de ventilateur
33	Le pressostat ne se met pas en marche	
34	Le pressostat ne se met pas à l'arrêt (lorsque le ventilateur est immobile)	
37	En marche de détresse, augmentation du régime minimum	Problèmes intermittents dans la conduite d'air
42	Résistance de codage en court-circuit	Résistance de codage en court-circuit ou erreur dans le faisceau de câbles
43	Résistance de codage interrompue	Résistance de codage interrompue ou faisceau de câbles défectueux
49	Tension eBUS en court-circuit	
60	Erreur commande vanne de gaz +	Défaut système électronique
61	Erreur commande vanne de gaz -	Défaut système électronique
62	Erreur arrêt vanne de gaz	Défaut système électronique ou flamme non détectée 4 s après la coupure du gaz
63	Erreur EEPROM	Défaut système électronique
64	Erreur ADC	Défaut système électronique ou court-circuit sur la sonde de sécurité

Thermosystem (version 3)

65	Température du système électronique (ASIC) trop élevée	Défaut système électronique
66	Erreur système électronique	Défaut système électronique
70	Erreur DSN	L'identification du système électronique et l'écran ne correspondent pas
73	Erreur capteur de pression d'eau	Capteur de pression non raccordé ou en court-circuit
74	Erreur capteur de pression d'eau	Capteur de pression défectueux ou rupture de câble