

Thermomaster F24E, FAS28E, F28E	
1	Défaut d'allumage, la flamme n'a pas été détectée
2	Défaut d'extraction
4	Défaut d'allumage, la flamme a disparu en cours de fonctionnement
5	Défaut de surchauffe
6	Défaut CTN départ chauffage
7	Défaut CTN sanitaire
8	Défaut CTN réservoir
9	Défaut capteur de pression
10	Défaut CTN retour chauffage
11	Pas de réception par la carte principale
12	Pas de réception par la carte interface utilisateur (display)
13	- Défaut carte principale - Mauvais code boiler
14	Température chauffage supérieure à 95°C
15	- Défaut du moteur pas à pas du mécanisme gaz - Défaut de vanne trois voies
16	Pas de flamme après 5 sec., présence de flamme
17	Tension secteur inférieure à 170Vac
18	Défaut carte interface utilisateur (display)
20	Logiciel incompatible
21	Pression d'eau du système trop basse
22	Pression d'eau du système trop élevée
24	Température retour chauffage supérieure à 90°C
25	Augmentation trop rapide de la température de départ
26	Différence de température excessive entre la température de départ et la température retour